

## СОГЛАСОВАНО

Министр ЖКХ и Энергетики

Республики Саха (Якутия)

Т.П. Левин

«20» 07 2017 г.

## СОГЛАСОВАНО

Начальник ЦДС РДУ

ПАО «Якутскэнерго»

Н.В. Ван

«21» 07 2017 г.

## УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

И.В. Иванов

«21» 07 2017 г.

## ГРАФИК

временного отключения потребления на 2017-2018 гг.

по Центральному энергорайону ПАО «Якутскэнерго» на территории Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Хатын-Урях	Л-3	ТУ	до 5 мин.	3,10									
2	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Хатын-Урях	Л-Борисовка	ТУ	до 5 мин.	1,76									
3	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Хатын-Урях	Л-РРС	ТУ	до 5 мин.	1,98									
4	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Хатын-Урях	Л-Маган-2	ТУ	до 5 мин.		1,34								
5	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Северная	Л-Общежитие-2	ТУ	до 5 мин.		0,78								
6	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Северная	Л-Кожзавод	ТУ	до 5 мин.		1,21								
7	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Южная	Л-АБЗ	ТУ	до 5 мин.		0,00								
8	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Южная	Л-4-1	ТУ	до 5 мин.		3,02								
9	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Южная *	Л-4-2	ТУ	до 5 мин.										
10	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Южная	Л-СТМ	ТУ	до 5 мин.		1,96								
11	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Восточная	Л-2	ТУ	до 5 мин.			1,70							
12	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Восточная	Л-13	ТУ	до 5 мин.			1,44							
13	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Набережная	Л-СХИ	ТУ, ДЭМ	до 5 мин.				2,35						
14	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Набережная	Л-АБЗ	ТУ, ДЭМ	до 5 мин.				0,66						
15	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Набережная	Л-УМ-2	ТУ, ДЭМ	до 5 мин.				0,88						
16	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Центральная	Л-СМУ-4	ТУ	до 5 мин.				1,20						
17	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Борогонцы	В-10-1Т (2Т)	ДЭМ	от 5 до 20				1,74						
18	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Борогонцы	Л-56 «Ары-Тит»	ДЭМ	от 5 до 20					2,09					
19	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Борогонцы	Л-63 «Танда»	ДЭМ	от 5 до 20					0,62					
20	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Ытык-Кюель	Л-40 «Чурапча»	ДЭМ	от 5 до 20					0,57					
21	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Ытык-Кюель	Л-43 «Лампырья»	ДЭМ	от 5 до 20					1,01					
22	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Ытык-Кюель	Л-44 «Харбалах»	ДЭМ	от 5 до 20					1,02					
23	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Ытык-Кюель	Л-45 «Уолба»	ДЭМ	от 5 до 20					1,08					
24	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Кангалассы	В-6-1Т (2Т)	ДЭМ	от 5 до 20						1,17				
25	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Кангалассы	Л-39 «Намцы»	ДЭМ	от 5 до 20						4,99				
26	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Чурапча	Л-45 «Усун-Кель»	ДЭМ	от 5 до 20						0,84				
27	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Чурапча	Л-38 «Чаппара»	ДЭМ	от 5 до 20							1,33			
28	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Чурапча	Л-44 «Ожелун»	ДЭМ	от 5 до 20							1,35			
29	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Покровск	Л-Покровск-1	ДЭМ	от 5 до 20							0,57			
30	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Покровск	Л-45 «Ой»	ДЭМ	от 5 до 20							0,00			
31	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Мохсоголлох	Л-34	ДЭМ	от 5 до 20							2,15			
32	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Эльдикан	В-6-Кюпцы	ДЭМ	от 5 до 20							0,22			
33	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Эльдикан	В-6-Эльдикан	ДЭМ	от 5 до 20							1,03			
34	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Чурапча	Л-Чурапча-2	ДЭМ	от 5 до 20								2,30		

35	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Табага	Л-10 кВ (кроме Л-Промплощадка-2)	ДЭМ	от 5 до 20								3,32			
36	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Хандыга	Л-35-1К	ДЭМ	от 5 до 20								1,38			
37	Жил. фонд, котельные	ДЭС Хандыга	Л-Автобаза	ДЭМ	от 5 до 20								0,92			
38	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Н-Бестях	Л-33	ТУ	от 5 до 20									6,38		
39	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Н-Бестях	Л-31	ТУ	от 5 до 20										2,44	
40	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Усть-Мая	В-6-1Г (2Г)	ДЭМ	от 5 до 20										2,47	
<b>ИТОГО:</b>						до 5 мин., МВт	6,8	8,3	3,1	5,1						
						от 5 до 20 мин., МВт				1,7	6,4	7,0	6,6	7,9	6,4	4,9
						от 20 до 60 мин., МВт										
<b>ИТОГО:</b>						По очереди, МВт	6,8	8,3	3,1	6,8	6,4	7,0	6,6	7,9	6,4	4,9
						По очереди, %	11%	13%	5%	11%	10%	11%	10%	12%	10%	8%
						Нарастающим, МВт	6,8	15,1	18,3	25,1	31,5	38,5	45,2	53,1	59,5	64,4
						Нарастающим, %	2%	5%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%

Примечание:

1. Нагрузки приняты по контрольным замерам от 21.12.2016 г.;
2. Сокращения: ОВБ - оперативно-выездная бригада;  
ДЭМ - дежурный электромонтер;  
ТУ - телеуправление.
3. На ПС "Набережная", ПС "Кангалассы, ПС "Радиоцентр", ПС "Сулгачи" ДЭМ работает с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов.

Начальник ОДС ЦЭС

И.о. главного инженера ЦЭС

Начальник ЯО Энергосбыта

С.Е. Федоров

Д.С. Шувалов

М.А. Наконечный